



CLEAN ENERGIE SUD

Points de contrôle pour un Ballon thermo (intérieure / extérieure) En 2 Exemplaires

Partie intérieure

- Le contrôle des liaisons frigorifiques (recherche de fuites éventuelles).
- Le contrôle des liaisons électriques (resserrage des vis et boîtiers).
- Le contrôle des gaines de soufflage et aspiration (étanchéité).
- Le contrôle des raccords d'arrivées d'eaux

Partie groupe compresseur

- Vérification du fonctionnement des organes de régulation et de sécurité
- Nettoyage du condenseur
- Contrôle de l'étanchéité des circuits frigorifiques
- Resserrage des connexions électriques