



## **CLEAN ENERGIE SUD**

### **Points de contrôle pour un Gainable (intérieure / extérieure)** En 2 exemplaires

#### **Partie intérieure**

- Contrôle de l'état des filtres, changement et nettoyage des filtres
- Détection des fuites éventuelles
- Vérification évaporateur + bac à condensat
- Traitement germicide bac

#### **Partie compresseur extérieur**

- Nettoyage du condenseur
- Contrôle de l'étanchéité des circuits frigorifiques
- Resserrage des connexions électriques
- Contrôle ventilateur
- Contrôle résistance du carter
- Contrôle dégivrage